

2025 年计价解释问题汇编（四）

1.某建筑工程，基坑深度 6.9 米，基坑四角采用支撑梁支护，中心区域未设置支撑梁。请问该工程基坑机械挖土是否全部套用《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）1-230 支撑下挖土（深 7m 内）定额子目？

答：对于部分设置支撑，且未设支撑部分运输机械可开行至坡底的，支撑下挖土方工程量按有支撑部分面积乘以最上一道支撑梁的上表面至基坑垫层底面的高度以体积计算。

2.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）第一章土、石方工程说明中规定“采用人工降低地下水位时，干、湿土的划分仍以常水位为准”，某建筑工程采用管井降水施工工艺，请问降水后的挖土方是套用挖干土还是按该项目常水位为准，分别套用挖干、湿土。

答：管井降水后实施挖土，套用挖干土相应定额子目。《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）第一章土、石方工程说明中“采用人工降低地下水位时，干、湿土的划分仍以常水位为准”的规定，是指采用施工排水措施降低地下水位时，干、湿土的划分以常水位为准；采用施工降水措施降低地下水位时，均按挖干土计算。

3.2014 版《江苏建设工程费用定额》安全文明施工措施费是否包含为冲洗渣土外运车辆等，施工现场安装的洗轮机、冲洗平台及基础等设备费用？

答：此部分费用已包含在安全文明施工措施费环境保护“土石方、建渣外运车辆冲洗、防洒漏等费用”中。

4.某水源及配套设施工程项目，合同约定使用 2014 版《江苏省市政工程计价定额》，对“压密注浆”项目组价时，除了套用 1-845 注浆子目外，是否还要另行套用 1-844 钻孔子目？

答：2014 版《江苏省市政工程计价定额》中 1-845 子目应与 1-844 子目配套使用。对“压密注浆”项目进行组价时，两个子目都要套用。

5.计算复合型风管的定额工程量时，按风管的外径还是内径计算展开面积？

答：根据《江苏省安装工程计价定额》（2014）第七册通风空调工程工程量计算规则，计算复合型风管定额工程量时按风管的外径计算展开面积。定额中复合型风管的风管规格表示的为内径，周长为内周长。

6.《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》（2014 版）中设备支架制作安装，每组的重量是设备的一个支腿？还是设备所有的支腿总和？

答：对于支腿式支架，每组支架的个数应根据施工图设计确定。一般情况下，以一台设备为一组。